



CE
EN 858-1

PIA

Soovin tellida

Soovin hinnapakumist

Märgi mahuti paigaldussügavus h (sügavus maapinnast siseneva toru põhjani mm)
h =

Märkused (projekti nimi v aadress, erisoovid jne):

| NR | NIMETUS | MATERJAL | MÕÕT | HULK/tk |
|--|---|----------|----------------------|---------|
| 1 | Eraldaja korpus | PE-HD | D1280, H2000 | 1 |
| 2 | Sisend- ja väljundtoru | PE-HD | D160 mm | 1 |
| 3 | Hoolduskaev (valige sobiv sügavus) | PE-HD | D600 mm | 1 |
| | Paigaldussügavus h mõõdetakse sisendtoru põhjast maapinnani mm-tes. Eritellimusena kohandame eraldajaid ka sügavamaks paigalduseks. | | | |
| 4 | Tuulutustoru | PE | D110 mm | 1 |
| 5 | Õlikoalisaator HD Q-PAC filtriga | | | 1 |
| V | Kogumaht | | 1600 dm ³ | |
| Vo | Õlimaht | | 260 dm ³ | |
| Vm | Liiva-mudamaht | | 1000 dm ³ | |
| LISAVARUSTUS. Vali sobiv rippmenüüst või märgi klõpsates valikukasti "X" | | | | |
| 6 | Kaas teleskoopne D800 mm (vali sobiv) | | | |
| 7 | Õlipüüduri alarmseade (vali sobiv) | | | |
| 8 | Sulgurklapp (soovikorral vali) | | | |

Täidetud tellimisvorm edastage meile e-posti vahendusel

Enne ärasaatmist palun kontrollige oma valikuid.

| Date | Engin | Signature | Sheets | ÕLIERALDAJA I klass EQ-SM NS10 liiva-mudaeraldajaga | |
|-------|-------|-----------|--------|--|----|
| eccua | | | Mass | Number | RV |